



Projeto : Dimensionamento QDCC
 Cliente : BEVAP
 Responsável : MG
 Data de criação : 06-04-10

Revisão : 0

Circuito	Tensão (V)	Corrente (A)	Cabo	Seção (mm²)	Queda tensão %	Dispositivo de proteção
RETIFICADOR-QDCC	125	50,00	Cabo SINTENAX FLEX 0,6/1kV unipolar	16,00	0,97	Disj. 1 x 50 A
SE-ADM-CARRE	125	25,00	Cabo SINTENAX FLEX 0,6/1kV unipolar	35,00	3,77	Disj. 1 x 25 A
SE-DEST-TORRES	125	32,00	Cabo SINTENAX FLEX 0,6/1kV unipolar	35,00	3,26	Disj. 1 x 35 A
SE-DEST-TRAT	125	32,00	Cabo SINTENAX FLEX 0,6/1kV unipolar	35,00	3,69	Disj. 1 x 35 A
SE-ETA-ETE	125	10,00	Cabo SINTENAX FLEX 0,6/1kV unipolar	35,00	3,59	Disj. 1 x 10 A

COMENTÁRIOS : CABOS ALIMENTAÇÃO QUADROS QDCC



Projeto : Dimensionamento QDCA
Cliente : BEVAP
Responsável : MG
Data de criação : 06-04-10

Revisão : 0

Circuito	Tensão (V)	Corrente (A)	Cabo	Seção (mm ²)	Queda tensão %	Dispositivo de proteção
ALM 32A-10m	220	32,00	Cabo SINTENAX FLEX 0,6/1kV tetrapolar	10,00	0,46	Disj. 1 x 35 A

COMENTÁRIOS : Dimensionamento de cabos QDCA