



REV.	DATA	WSTO	INDICAÇÃO
2	14-08-2009	C.E.A.	REVISÃO GERAL
1	05-07-2009	R.S.	REVISÃO GERAL
0	15-10-2008	R.S.	Emissão inicial

DETALHE 1
CAIXA E PASSAGEM BT
Escala: 1/25 EL. 0,000mm

DETALHE 2
CAIXA E PASSAGEM SA
Escala: 1/25 EL. 0,000mm

DETALHE 3
CAIXA E PASSAGEM MT
Escala: 1/25 EL. 0,000mm

DETALHE 4
CAIXA E PASSAGEM MT e SA
Escala: 1/15 EL. 0,000mm

DETALHE TÍPICO
BANCO DE DUTOS
Escala: 1/15 EL. 0,000mm

NUM.	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DESCRIÇÃO	DESIGNO	TAG (Número do Dia)	ABO.
	<input type="checkbox"/> REFERÊNCIA <input type="checkbox"/> P. APROVADO <input type="checkbox"/> CERTIFICADO		<input type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> NÃO APROVADO <input type="checkbox"/> APROVADO C/COMENTÁRIOS		

PROJETA	DATA	Nome	RESPONSÁVEL
1	20/03/09	C. E. A.	
2	20/03/09	R. S.	
3	20/03/09	H. V. R.	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

IMPLANTAR

ALIANÇA

CLIENTE LOCAL

RESPOSTA

NOTAS:

- 1 - TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM TERÃO ESCADA DE ACESSO LATERAL E POÇO DE DRENO PROFUNDO.
- 2 - NAS TRAVESSIAS DE RUA OS BANCOS DE DUTOS DEVER SER TOTALMENTE ENVELOPADOS COM CONCRETO CONFORME DETALHE.
- 3 - COTAS EM MILÍMETROS.

SIGLAS

CPSA - CAIXA DE PASSAGEM PARA SERVIÇOS AUXILIARES
 CPMT - CAIXA DE PASSAGEM PARA MÉDIA TENSÃO
 SA - INDICAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE SERVIÇOS AUXILIARES
 MT - INDICAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE MÉDIA TENSÃO
 ALM - INDICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 13,8KV