



138kV < 31,5kA - 500A (FUTURO)

SE-EXISTENTE

SAIDA CARGA/COGERAÇÃO

SAIDA CARGA/COGERAÇÃO

BARRA 1 - 13,8kV - 40kA - 2500A

BARRA 2 - 13,8kV - 40kA - 2500A

QUADRO DE SERV. AUXILIARES
DES. 1HBR33554100-005

QUADRO DE SERV. AUXILIARES
DES. 1HBR33554100-005



DIAGRAMA UNIFILAR-SE 138kV
SE - BEVAP 2ª Fase

PROJETO	22/09/10	MG	RS	EMISSÃO INICIAL
PROJETO	UNIFILAR-SE-138kV	SE-138kV	0	S/E

IMPLANTAR

Av. 13 de Maio, 571, 5ª - Salas 901/902 - Centro
CEP 14870-160 - Jaboticabal - SP - Brasil
Tel./ Fax: +55 (19) 3702 3386
E-mail: contato@implantar.com.br
www.implantar.com.br